

NDVK

NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

Drutex S. A. Polen

Oppfyller kravene som er angitt i

NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

NDVK-Regler

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,
og omfatter følgende produkter:

Vindustyper:

- Iglo 5 PVC-vindu.
- Iglo 5 Classic PVC-vindu.
- Iglo Energy PVC-vindu
- Iglo Energy Classic, PVC-vindu.

Oslo den 15.01.2019

Olav Vidar Skerfvinger

NDVK sekretær

Utstedt første gang: 11.03.2014

Gyldig til: 31.12.2020

Sertifikat nr.: **062**

NDVK

NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

Kvalitetsstyring i produksjonen av vinduer og dører oppfyller kravene i **NDVK Regler:**

Krav til vinduer og ytterdører Krav til produsentenes kvalitetssystem (01/2019)

Regler for sertifisering og kontrollbesøk (01/2019).

Produktene som står oppført på side 1 oppfyller følgende:

Egenskap	Klassifisering										Klasse	
Regntetthet												
Ikke skjermet (A) Maks trykk (Pa)	1A 0	2A 50	3A 100	4A 150	5A 200	6A 250	7A 300	8A 450	9A 600	Exxx >600	9A	
Lufttetthet	1		2			3		4				
Maks trykk (Pa) Ref. luftlekkasje ved 100 Pa (m ³ /hm ² eller m ³ /hm)	150 50 eller 12,50		300 27 eller 6,75			600 9 eller 2,25		600 3 eller 0,75			4	